



Ufficio d'Ambito di Como

Servizio Tecnico e Pianificazione

Via Borgo Vico n. 148 22100 – COMO
Tel. 031-230.475 / 397 / 246 / 487
Fax 031-230.345
E-mail ato@ato.como.it
PEC aato@pec.provincia.como.it
C.F. 95109690131
P. IVA 03703830137

Riferimento comunicazione: **0608.2021-08.210817**

Como,

*

*** Il numero di protocollo e la data del documento sono quelli riportati nella PEC di trasmissione**

Responsabile provvedimento: **Marta Giavarini**

Responsabile procedimento: **Simone Belli**

Referente pratica: **Michel Fasoli**

Oggetto: Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi degli artt. 8 e 14-bis della L. 241/90, per l'acquisizione dei pareri/nulla osta/autorizzazioni relativi al progetto definitivo-esecutivo dell'intervento denominato "RIFACIMENTO ACQUEDOTTO E FOGNATURA IN VIA GARIBALDI, VIA SANT'AMBROGIO - VIA CALOGERO, VIA ADAMELLO IN COMUNE DI CASLINO D'ERBA - LOTTO A (VIA GARIBALDI, VIA SANT'AMBROGIO - VIA CALOGERO)", funzionali all'approvazione richiesta dall'art. 158-bis del D.Lgs. 152/2006. Richiesta integrazioni e contestuale sospensione dei termini.

Trasmissione via PEC

Spett.le

COMO ACQUA SRL

e p.c.

COMUNE DI CASLINO D'ERBA

PROVINCIA DI COMO – SERVIZIO TUTELA ACQUE E SUOLO

**SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI COMO, LECCO, MONZA E BRIANZA,
PAVIA, SONDRIO E VARESE**

**ENEL DISTRIBUZIONE SPA - MACRO AREA TERRITORIALE
NORD OVEST ZONA COMO**

LERETI SPA

SNAM RETE GAS

TELECOM ITALIA

OPEN FIBER

Richiamata la Conferenza dei Servizi in oggetto, indetta con ns. nota prot. n. 3824 del 27/07/2021, considerato che è decorso il termine di 15 giorni per la presentazione di richieste di integrazioni da parte degli Enti convocati, con la presente lo Scrivente chiede a Como Acqua srl di produrre quanto segue:

1. fornire un riscontro sull'attuale stato autorizzativo degli scolmatori (come indicato nel ns. parere relativo al PFTE, inviato con ns. nota prot. n. 953 del 16/02/2021);
2. chiarire se potranno verificarsi criticità nei tratti fognari posti a valle della cameretta 1S (intervento in v. S. Ambrogio), in considerazione dei diametri attualmente esistenti in v. Matteotti e di quelli previsti in progetto nonché di quanto indicato a pag. 18 della relazione Tecnica Generale;
3. chiarire se i costi relativi alle caditoie sifonate previste nel progetto siano riconducibili alla manutenzione/sostituzione/ripristino di altre ad oggi già esistenti oppure alla posa di manufatti attualmente non presenti; in quest'ultimo caso, non essendo tali spese riconducibili alla tariffa



del SII, Como Acqua srl deve individuare le relative lavorazioni e stralciarle dal progetto o in alternativa, previo apposito accordo col Comune, mantenerle nel progetto e porre in capo i relativi costi al Comune di Caslino d'Erba.

Le integrazioni sopra richieste devono pervenire **entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della presente.**

Ai sensi dell'art. 2 comma 7 della L. n. 241/1990, in attesa di quanto sopra, con la presente **si sospendono i termini del procedimento**, che riprenderanno a decorrere dalla ricezione di quanto richiesto e comunque dalla scadenza del suddetto termine di 30 giorni.

Decorso invano il suddetto termine, lo Scrivente attiverà l'iter previsto per il preavviso di esito negativo del procedimento.

Cordiali saluti.

MF

Il Responsabile del Servizio
Dott. Simone Belli

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.lgs. 85/2005 e smi