

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Insubria

Direzione Sanitaria
DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA
U.O.C. Igiene degli Alimenti e Nutrizione

Via O. Rossi n. 9 – 21100 Varese
Tel. 0332/277.572 – Fax 0332/277.414

www.ats-insubria.it

e-mail: dipartimento.ips@ats-insubria.it - protocollo@pec.ats-insubria.it

Spett.le

Ufficio A.T.O

PROVINCIA DI COMO

VIA Borgovico n°148

22100 COMO

aato@pec.provincia.como.it

Oggetto: Istanza presentata dal Comune di Turate per la ridelimitazione con criterio idrogeologico della **ZONA DI RISPETTO (ZdR)** del pozzo denominato "4 AP" sito nel Comune di Turate parere di competenza rif. pratica n. 1103.2020-01.2.3.1.210129

In riferimento alla pratica in oggetto, con cui codesta spettabile Amministrazione chiede parere in merito alla richiesta di ridelimitazione con criterio idrogeologico della zona di rispetto (ZdR).

Preso atto della documentazione allegata all'istanza in oggetto, in particolare la relazione del Dott. Ghezzi del 28/08/2001 in merito al carattere protetto degli acquiferi.

Vista la D.G.R. 6/15137 del 1996, in cui in caso di acquifero protetto l'estensione della zona di rispetto (ZdR) può coincidere con la zona di tutela assoluta (ZTA);

Richiamato l'art. 94 comma 1 del D.Lgs n° 152 del 2006 e s.m.i.;

Si evidenzia quanto segue:

- la zona di tutela assoluta (ZTA) non risulta adeguatamente recintata per estensione geometrica di 10 m di raggio dalla testa-pozzo e pertanto dovrà essere presentata formale richiesta di deroga all'Autorità Competente. La stessa dovrà essere mantenuta in idonee condizioni di igiene anche nell'area esterna alla cabina avampozzo.

Contestualmente si chiede la verifica della eventuale presenza in Via Isonzo di pozzi industriali e captanti l'acquifero protetto, con valutazione del processo produttivo aziendale al fine di pervenire ad una corretta analisi del rischio per il monitoraggio della qualità dell'acqua. Trattandosi di area industriale si chiede fin da ora la ricerca di solventi clorurati e metalli pesanti quali: Cromo Esavalente, Cadmio, Nichel, Arsenico e Piombo.

A disposizione per eventuali chiarimenti in merito, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
(Dott. Paolo Bulgheroni)

*Documento informatico firmato digitalmente
Ex D.P.R. n. 445/2000 e D.Lgs n. 82/2005 e norme collegate
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*

Responsabile del procedimento interno UOC IAN : Dott.ssa Angela Ciliberti
Responsabile dell'istruttoria Tecnica : TdP Dott. Cantarone Christian, TdP Dr.ssa Fagnoni Roberta