



PROVINCIA DI COMO
SETTORE INFRASTRUTTURE A RETE E PUNTUALI
Servizio Manutenzione Strade

Prot. n. 15552
Classificazione: 11.15.03
Fascicolo: 14

Como, 13.04.2022

Pec: aato@pec.provincia.como.it

Spett.le Ufficio d'Ambito di Como
Via Borgo Vico, 148
22100 – COMO

Pec: info@pec.comoacqua.it

p.c. Spett. le Società COMO ACQUA Srl
Via Borgo Vico n. 148
22100 – COMO

Pec: comune.montanolucino@pec.provincia.como.it

p.c. Spett.le Comune di
22070 – MONTANO LUCINO (CO)

OGGETTO: Indizione e convocazione della conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi degli art. 8 e 14-bis della L.241/90.

SP19 di Gironico e Cassina Rizzardi diramazione per Montano - Tronco in Comune di Montano Lucino dalla P.K. 0+000 alla P.K. 0+980 e alla P.K. 2+660 – Centro Abitato.

Concessione per occupazione permanente con prescrizioni tecniche, relative all'intervento denominato "Rifacimento rete acquedotto via Montale, via Manzoni, via G. Pascoli, via G. Deledda, via Ottone da Lucino, via Don Guanella, Via varesina, via Leonardo Da Vinci (SP19), via Giacomo Matteotti (SP19) e via Roma (SP19) – Richiesta integrazioni - RISCONTRO ISTANZA.

Con riferimento alla convocazione di Conferenza di Servizi indicata in oggetto, esaminata la documentazione tecnica progettuale pervenuta in data 31 marzo 2022 (prot. Provincia n.40543/2021), si premette che:

- le opere da realizzarsi consistenti in posa di una nuova rete idrica in PEAD DE 160 in sostituzione dell'esistente vetusta e sottodimensionata ricadono interamente all'interno della perimetrazione del centro abitato del comune di Montano Lucino;
- gli elaborati progettuali prevedono lo scavo con manomissione della pavimentazione stradale della SP19 con interessamento di n. 2 intersezione stradali (rotatorie) di cui una oggetto di recente realizzazione e apertura al traffico veicolare della nuova strada denominata "Variante all'abitato di Montano";
- tutti i chiusini previsti lungo la strada provinciale dovranno essere preferibilmente collocati all'esterno della carreggiata ed essere in ghisa sferoidale carrabile, con anello di tenuta, antisfondamento, antirumore, antieffrazione, classe D 400 - carico di rottura > 40.000 daN, rispondenti alla vigente normativa UNI EN 124, con marcatura di rete leggibile e durevole.

Visto

- che il rilascio di provvedimenti autorizzatori all'interno dei centri abitati come definito dall'art. 4 del D.Lgs n. 285/92 Nuovo Codice della Strada è di competenza dei comuni, previo Nulla-Osta dell'Ente proprietario della Strada.

Premesso quanto sopra, ai fini viabilistici e al fine del proseguimento dell'istruttoria di che trattasi si invita la S.V. a volere presentare nuovi elaborati progettuali debitamente quotati e firmati digitalmente da tecnico abilitato, che preveda la posa della nuova condotta idrica mediante cunicoli realizzati con il sistema a spinta dei manufatti nel corpo stradale (spingitubo) senza il disfacimento della pavimentazione stradale delle due intersezioni stradali (rotatorie) esistenti alla P.K. 0+000 e alla P.K. 0+240.

Ai sensi della Legge n. 241/90 (Legge sulla Trasparenza Amministrativa) si comunica che per eventuali informazioni tecniche ci si potrà rivolgere al geom. Massimo Caspani (tel. 031/230.271), mentre per eventuali informazioni amministrative, dovrà essere contattata la segreteria del Settore Viabilità (tel. 031/230.263).

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MANUTENZIONE STRADE
(geom. Sergio Galli)

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005