



Ufficio d'Ambito di Como
Servizio Tecnico e Pianificazione
PEC: aato@pec.provincia.como.it

E, p.c.
Como Acqua S.r.l.
PEC: info@pec.comoacqua.it

Milano,

Prot.

Classifica: 6.10.20

Oggetto: Indizione e convocazione della Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi degli artt. 8 e 14-bis della L. 241/90, per l'acquisizione dei pareri/nulla osta/autorizzazioni relativi al progetto definitivo-esecutivo dell'intervento denominato "RIFACIMENTO RETE ACQUEDOTTO VIA MONTALE, VIA MANZONI, VIA G. PASCOLI, VIA G. DELEDDA, VIA OTTONE DA LUCINO, VIA DON GUANELLA, VIA VARESINA, VIA LEONARDO DA VINCI, VIA GIACOMO MATTEOTTI E VIA ROMA IN COMUNE DI MONTANO LUCINO (CO)", funzionali all'approvazione richiesta dall'art. 158-bis del D.Lgs. 152/2006.

In riferimento alla nota per la convocazione della Conferenza di servizi relativa all'istanza di cui all'oggetto, acquisita in data 11/04/2022, prot. AIPO n. 8657, dall'esame della relativa documentazione progettuale risulta assente lo studio di compatibilità idraulica dell'attraversamento del Torrente Seveso.

Pertanto, al fine di esprimere il parere di competenza si richiede di implementare la documentazione progettuale con lo studio di compatibilità idraulica conforme alla direttiva 4 del PAI "contenente i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B" e alle NTC 2018.

IL DIRIGENTE
Ing. Marco La Veglia
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

SC/nc

Direzione Territoriale Idrografica Lombardia Occidentale
Ufficio Operativo di Milano
Referente: Ing. Sabrina Canali
e-mail sabrina.canali@agenziapo.it

Palazzo Sistema Via Taramelli, 12 – 20124 Milano
Tel. 02/777141 - Fax. 02/77714222
www.agenziapo.it
ufficio-mi@cert.agenziapo.it