



Ufficio d'Ambito di Como

Il Direttore

Via Borgo Vico n. 148 – 22100 – Como
Tel. 031-230.475 / 246
Fax 031-230.345
E-mail ato@ato.como.it
PEC aato@pec.provincia.como.it
C.F. 95109690131
P. IVA 03703830137

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

N. **049/2022** di registro

Riferimento pratica: **0505.2022-08.220428_DD 049**

06-08 2022.08

OGGETTO: APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 158-BIS DEL D.LGS. N. 152/2006 DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO DENOMINATO "RIFACIMENTO E POTENZIAMENTO TRATTA FOGNARIA DI VIA COMO, DA VIA DON BIANCHI AL CONFINE CON FINO MORNASCO (CO)".

IL DIRETTORE

RICHIAMATI:

- la DCP n. 102/2011 con cui è stata costituita l'Azienda Speciale "Ufficio d'Ambito di Como", di seguito "Ufficio d'Ambito", per l'organizzazione ed attuazione del Servizio Idrico Integrato della Provincia di Como, ai sensi dell'art. 48, comma 1, della L. R. n. 26/2003;
- la deliberazione di CdA n. 033/2022 del 31/03/2022, avente ad oggetto "Rinnovo incarico del Direttore: discussione e approvazione", con cui si è provveduto a rinnovare l'incarico di Direttore dell'Azienda Speciale – Ufficio d'Ambito di Como alla Sig.ra Marta Giavarini, per un periodo di 3 (tre) anni, con decorrenza dal 04.04.2022 e fino al 03.04.2025;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il vigente Statuto;
- il vigente Regolamento di ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 36 del 29/09/2015 con la quale è stata affidata la gestione "in house" della gestione del S.I.I. per 30 anni in favore di Como Acqua srl;
- la convenzione stipulata in data 30/11/2015 che regola i rapporti tra l'Ufficio d'Ambito di Como e Como Acqua srl, affidataria della gestione delle reti e dell'erogazione del Servizio in forma di Servizio Idrico Integrato, successivamente modificata e adeguata in recepimento della Deliberazione n. 656/2015 dell'AEEGSI e nuovamente sottoscritta in data 23/06/2017;
- il "Contratto di servizio transitorio/Convenzione" (sottoscritto in data 19/07/2017) che regola i rapporti tra Lura Ambiente Spa, ALFA Srl e Como Acqua Srl.

VISTI:

- la L. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la L.R. 12 dicembre 2003, n. 26, avente ad oggetto "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche";
- il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, recante "Norme in materia Ambientale", in particolare l'art. 158-bis;
- la L.R. n. 10 del 29 giugno 2009, recante "Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale – Collegato ordinamentale";
- il D.Lgs. n. 50/2016 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto



degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

- il D.Lgs. n. 56/2017 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
- il Regolamento Regionale n. 6 del 29 marzo 2019 “Disciplina e regimi amministrativi degli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue urbane, disciplina dei controlli degli scarichi e delle modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, in attuazione dell’articolo 52, commi 1, lettere a) e f bis), e 3, nonché dell’articolo 55, comma 20, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche)”.

VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 7 del 23/02/2021, con cui viene approvata la predisposizione dello schema regolatorio tariffario anni 2020-2023 ai sensi della Deliberazione ARERA n. 580/2019/R/Idr e contestualmente viene aggiornato il Piano d’Ambito vigente e il relativo Programma degli Interventi.

RICHIAMATO l’art. 158-bis del sopra citato D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 intitolato “Approvazione dei progetti degli interventi e individuazione dell'autorità espropriante” e i relativi commi di seguito riportati:

1. I progetti definitivi delle opere e degli interventi previsti nei piani di investimenti compresi nei piani d'ambito di cui all'articolo 149 del D.Lgs. n. 152/2006, sono approvati dagli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali che provvedono alla convocazione di apposita conferenza di servizi, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. La medesima procedura si applica per le modifiche sostanziali delle medesime opere, interventi ed impianti.
2. L'approvazione di cui sopra comporta dichiarazione di pubblica utilità e costituisce titolo abilitativo e, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, esclusi i piani paesaggistici.
3. L'ente di governo degli ambiti territoriali ottimali costituisce autorità espropriante per la realizzazione degli interventi dell’art. 158-bis. L'ente di governo può delegare, in tutto o in parte, i propri poteri espropriativi al gestore del servizio idrico integrato, nell'ambito della convenzione di affidamento del servizio i cui estremi sono specificati in ogni atto del procedimento espropriativo.

RICHIAMATO l’incontro del 15/01/2018 tenutosi fra il Direttore dell’Ufficio d’Ambito di Como e il Dirigente del Settore Ecologia ed Ambiente della Provincia di Como, con cui si è stabilito che dal 01/01/2018 l’attuazione dell’art. 158-bis del D.Lgs. n. 152/2006 è in capo all’Ufficio d’Ambito, come da verbale assunto agli atti dell’Ufficio d’Ambito al prot. n. 533 del 01/02/2018.

VISTA la richiesta di approvazione del progetto definitivo-esecutivo denominato “RIFACIMENTO E POTENZIAMENTO TRATTA FOGNARIA DI VIA COMO, DA VIA DON BIANCHI AL CONFINE CON FINO MORNASCO (CO)” presentata da Lura Ambiente spa con la nota prot. n. 119 del 09/02/2022 (assunta agli del ns. prot. al n. 571 del 09/02/2022 e al n. 577 del 10/02/2022).

DATO ATTO che l'intervento in oggetto, avente un importo complessivo di progetto pari a € 416'443.59 (IVA esclusa), è riconducibile all’investimento inserito nel vigente Programma degli Interventi con codice “FOG02.013102.643.21.SC”, attivazione programmata nell’anno 2021, costo complessivo (al netto dell’IVA) pari a € 240.000,00 e un fabbisogno di investimento complessivo pari a € 240.000,00.

VISTA la nota dell’Ufficio d’Ambito di Como, avente prot. n. 639 del 14/02/2022, con cui viene avviato il procedimento con relativa indizione e convocazione della Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi degli artt. 8 e 14bis della L. 241/90, per l’acquisizione dei pareri in merito al progetto definitivo-esecutivo citato in oggetto predisposto da Lura Ambiente spa.

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 939 del 02/03/2022, l’Ufficio d’Ambito ha sospeso i termini del procedimento richiedendo una serie di integrazioni funzionali a chiarire alcuni aspetti legati alla realizzazione dell’opera in esame.



PRESO ATTO che, con nota prot. n. 201 del 10/03/2022, Lura Ambiente spa ha fornito le integrazioni richieste e che l'Ufficio d'Ambito, con nota prot. n. 1173 del 11/03/2022, ha provveduto a trasmetterle a tutti gli Enti convocati.

DATO ATTO che a partire dal giorno 10/03/2022, giorno di ricezione delle integrazioni sopra richiamate, i termini del procedimento sono ripresi come indicato nella suddetta nota prot. n. 1173 del 11/03/2022.

RICORDATO che, con la medesima nota prot. n. 1173/2022, l'Ufficio d'Ambito precisa che le spese relative al ripristino dei luoghi e dei manufatti preesistenti sono riconducibili alla tariffa del Servizio Idrico Integrato (SII), quindi anche i costi per il rifacimento delle caditoie ad oggi esistenti. Pertanto, sulla base di quanto riportato e dall'esame della documentazione integrativa fornita dalla Società in merito alle spese inerenti alle reti meteoriche/caditoie, i costi non riconducibili al SII sono così sintetizzati e ripartiti:

Comune	costo totale	costo SII	costo non SII
CADORAGO	11.200,00 €	11.200,00 €	- €
FINO MORNASCO	8.281,10 €	3.053,05 €	5.228,05 €
Totale	19.481,10 €	14.253,05 €	5.228,05 €

DATO ATTO che, come ricordato anche da Lura Ambiente spa nella nota prot. n. 201/2022, le suddette spese non riconducibili al SII dovranno essere sostenute dal Comune di Fino Mornasco.

RILEVATO che, nell'ambito della CdS, il Comune di Fino Mornasco non ha posto osservazioni in merito alla quantificazione e ai criteri di ripartizione dei suddetti costi non pertinenti al SII.

PRESO ATTO che entro i termini stabiliti:

- il Comune di Cadorago non ha espresso il proprio parere;
- il Comune di Fino Mornasco non ha espresso il proprio parere;
- TIM - Telecom Italia spa non ha espresso il proprio parere;
- Enel Distribuzione Spa ha espresso parere favorevole con prescrizioni, con nota prot. n. 181555 del 01/03/2022 (Allegato A.1);
- 2i Rete Gas spa ha espresso parere favorevole con prescrizioni, con nota prot. n. 25393 del 25/02/2022 (Allegato A.2);
- Como Acqua srl non ha espresso il proprio parere.

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 4 della L. 241/90 e s.m.i., fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine indicato nella nota di avvio del procedimento prot. n. 366 del 28/01/2022 equivale ad assenso senza condizioni.

PRESO ATTO che, con nota prot. n. 1943 del 26/04/2022 (vedasi Allegato A), il Responsabile del procedimento comunica la chiusura positiva dei lavori della CdS indetta e convocata con la citata nota prot. n. 639 del 14/02/2022.

CONSIDERATO che, nella sopra citata nota di chiusura positiva dei lavori della CdS, l'Ufficio d'Ambito esprime contestualmente parere favorevole per la realizzazione dell'opera in esame.

PRESO ATTO che con il presente provvedimento si conclude positivamente il procedimento avviato con la citata nota prot. n. 639 del 14/02/2022 e che, ai sensi dell'art. 14-quater comma 3 della L. n. 241/90, il presente atto è immediatamente efficace alla luce dei pareri favorevoli unanimemente espressi.



RECEPITE LE PREMESSE E FATTI SALVI:

- i diritti di terzi;
- le competenze autorizzative e concessorie spettanti ad altri soggetti pubblici in ordine alla realizzazione delle infrastrutture eventualmente necessarie.

DETERMINA

1. di prendere atto dell'esito positivo del procedimento avviato con nota prot. n. 639 del 14/02/2022, come acclarato dai pareri favorevoli trasmessi dagli Enti competenti, allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. ai sensi dell'art. 158-bis del D.lgs. n. 152/2006 di approvare il progetto definitivo-esecutivo denominato "RIFACIMENTO E POTENZIAMENTO TRATTA FOGNARIA DI VIA COMO, DA VIA DON BIANCHI AL CONFINE CON FINO MORNASCO (CO)" presentato da Lura Ambiente spa con nota prot. 119 del 09/02/2022, poi integrato con nota prot. n. 201 del 10/03/2022;
3. di dare atto che Lura Ambiente spa dovrà attenersi alla normativa vigente e alle raccomandazioni, condizioni, indicazioni e prescrizioni riportate nelle autorizzazioni, concessioni, nulla osta, pareri o atti di assenso comunque denominati rilasciati dagli Enti/Amministrazioni/Società competenti per la realizzazione dell'opera in esame;
4. che Lura Ambiente spa, fino al collaudo dell'opera, dovrà fornire all'Ufficio d'Ambito e a Como Acqua srl continui aggiornamenti in relazione a ulteriori atti/procedimenti/prescrizioni nel tempo acquisiti;
5. **che, fatto salvo quanto rilevato in premessa, l'approvazione di cui al punto 2 costituisce titolo abilitativo ai sensi dell'art. 158-bis del D.lgs. n. 152/2006;**
6. di pubblicare la presente determinazione all'albo pretorio on-line.

PRESCRIVE

a **Lura Ambiente spa:**

- A) **prima di avviare i lavori**, che l'impresa aggiudicataria dovrà coordinarsi con gli Enti/Soggetti gestori degli altri sottoservizi, anche al fine di recepire eventuali ulteriori indicazioni operative;
- B) **entro l'avvio dei lavori e durante l'esecuzione degli stessi**, di attuare quanto disposto da Enel Distribuzione Spa con nota prot. n. 181555 del 01/03/2022 (Allegato A.1);
- C) **entro l'avvio dei lavori e durante l'esecuzione degli stessi**, di attuare quanto disposto da 2i Rete Gas spa con nota prot. n. 25393 del 25/02/2022 (Allegato A.2);
- D) **entro 60 giorni dalla sottoscrizione del certificato di collaudo/regolare esecuzione**, di trasmettere la georeferenziazione delle opere lineari e puntuali effettivamente realizzate ("*as built*") in formato shape (generato su Sistema di Riferimento "EPSG:32632 - WGS 84 / UTM zone 32N") o in altri formati compatibili e importabili in un Sistema Informativo Territoriale. Gli attributi/metadati associati agli elementi grafici rappresentati dovranno riportare almeno le seguenti informazioni di base: materiale del manufatto, elementi dimensionali (diametro, volume,...), anno di realizzazione, codice intervento (da Pdl vigente).

DISPONE

la trasmissione del presente atto:

- a Lura Ambiente spa, in qualità di soggetto che ha formulato l'istanza di approvazione del progetto in oggetto;
- a Como Acqua srl, in qualità di gestore unico del SII;
- ai Comuni di Cadorago e di Fino Mornasco, in qualità di Comuni interessati territorialmente dal progetto in oggetto.



DA' ATTO CHE

- il presente atto è immediatamente efficace;
- ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, il presente provvedimento può essere impugnato con ricorso al TSAP entro 60 giorni dalla notifica, nel caso in cui la contestazione verta su un aspetto del provvedimento incidente direttamente sulla tutela e sul regime delle acque pubbliche, ovvero davanti al TAR entro 60 giorni dalla notifica nel caso in cui tale incidenza sia solo indiretta ed eventuale, oppure con ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica;
- il presente atto è integralmente pubblicato sul sito web istituzionale per le finalità di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

Como, 28/04/2022 (*)

() Il numero e la data del protocollo sono riportati nella comunicazione al soggetto interessato*

Il Direttore
Dott.^{ssa} Marta Giavarini

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.



Ufficio d'Ambito di Como

Servizio Tecnico e Pianificazione

Via Borgo Vico n. 148 22100 – COMO
Tel. 031-230.246 / 397 / 475
Fax 031-230.345
E-mail ato@ato.como.it
PEC aato@pec.provincia.como.it
C.F. 95109690131
P. IVA 03703830137

Riferimento comunicazione: **0608.2022-08.220426**

Como, _____ *

* Il numero di protocollo e la data del documento sono quelli riportati nella PEC di trasmissione

Responsabile provvedimento: **Marta Giavarini**

Responsabile procedimento: **Simone Belli**

Oggetto: Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi degli artt. 8 e 14-bis della L. 241/90, per l'acquisizione dei pareri/nulla osta/autorizzazioni relativi al progetto definitivo-esecutivo dell'intervento denominato "Rifacimento e potenziamento tratta fognaria di Via Como, da Via Don Bianchi al confine con Fino Mornasco (CO)", funzionali all'approvazione richiesta dall'art. 158-bis del D.Lgs. 152/2006.
Chiusura positiva della Conferenza dei Servizi.

Trasmissione via PEC

Spett. ^{li}

Comune di Cadorago

Comune di Fino Mornasco

TIM - Telecom Italia spa

Enel Distribuzione spa - Macro Area Territoriale Nord Ovest Zona Como

2i Rete Gas spa

Como Acqua srl

Lura Ambiente spa

Visto il progetto definitivo-esecutivo trasmesso da Lura Ambiente spa con la nota prot. n. 119 del 09/02/2022 (assunta agli del ns. prot. al n. 571 del 09/02/2022 e al n. 577 del 10/02/2022) e richiamata la ns. nota prot. n. 639 del 14/02/2022, con cui si avvia il procedimento e contestualmente si indice la CdS in oggetto, con la presente si comunica quanto segue.

Considerato che, con nota prot. n. 939 del 02/03/2022, l'Ufficio d'Ambito ha sospeso i termini del procedimento richiedendo una serie di integrazioni funzionali a chiarire alcuni aspetti legati alla realizzazione dell'opera in esame.

Preso atto che, con nota prot. n. 201 del 10/03/2022, Lura Ambiente spa ha fornito le integrazioni richieste e che l'Ufficio d'Ambito, con nota prot. n. 1173 del 11/03/2022, ha provveduto a trasmetterle a tutti gli Enti convocati.

Dato atto che a partire dal giorno 10/03/2022, giorno di ricezione delle integrazioni sopra richiamate, i termini del procedimento sono ripresi come indicato nella suddetta nota prot. n. 1173 del 11/03/2022.

Ricordato che, con la medesima nota prot. n. 1173/2022, l'Ufficio d'Ambito precisa che le spese relative al ripristino dei luoghi e dei manufatti preesistenti sono riconducibili alla tariffa del Servizio Idrico Integrato (SII), quindi anche i costi per il rifacimento delle caditoie ad oggi esistenti. Pertanto, sulla base di quanto riportato e dall'esame della documentazione integrativa fornita dalla Società in merito alle spese inerenti alle reti meteoriche/caditoie, i costi non riconducibili al SII sono così sintetizzati e ripartiti:

Comune	costo totale	costo SII	costo non SII
CADORAGO	11.200,00 €	11.200,00 €	- €
FINO MORNASCO	8.281,10 €	3.053,05 €	5.228,05 €
Totale	19.481,10 €	14.253,05 €	5.228,05 €

Dato atto che, come ricordato anche da Lura Ambiente spa nella nota prot. n. 201/2022, le suddette spese non riconducibili al SII dovranno essere sostenute dal Comune di Fino Mornasco.

Rilevato che, nell'ambito della CdS, il Comune di Fino Mornasco non ha posto osservazioni in merito alla quantificazione e ai criteri di ripartizione dei suddetti costi non pertinenti al SII.

Preso atto che entro i termini stabiliti:

- il Comune di Cadorago **non ha espresso il proprio parere;**
- il Comune di Fino Mornasco **non ha espresso il proprio parere;**
- TIM - Telecom Italia spa **non ha espresso il proprio parere;**
- Enel Distribuzione Spa **ha espresso parere favorevole con prescrizioni,** con nota prot. n. 181555 del 01/03/2022 (Allegato A.1);
- 2i Rete Gas spa **ha espresso parere favorevole con prescrizioni,** con nota prot. n. 25393 del 25/02/2022 (Allegato A.2);
- Como Acqua srl **non ha espresso il proprio parere.**

Considerato che lo Scrivente Ufficio d'Ambito esprime **parere favorevole** in merito al progetto definitivo-esecutivo in esame.

Ricordato che, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 4 della L. 241/90 e s.m.i., fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedano l'adozione di provvedimenti espressi, la manca comunicazione della determinazione entro il termine indicato nella sopra citata nota di avvio del procedimento equivale ad assenso senza condizioni.

Alla luce di quanto sopra riportato, visti i pareri favorevoli unanimemente espressi e le prescrizioni impartite, si ritiene che la CdS in oggetto abbia **conclusione positiva.**

Pertanto, lo Scrivente provvederà a inoltrare al proprio Direttore la proposta di determinazione per l'approvazione ai sensi dell'art. 158-bis del D.lgs. n. 152/2006 del progetto definitivo-esecutivo denominato **"RIFACIMENTO E POTENZIAMENTO TRATTA FOGNARIA DI VIA COMO, DA VIA DON BIANCHI AL CONFINE CON FINO MORNASCO (CO)"**, trasmesso e integrato da Lura Ambiente spa con nota prot. n. 201 del 10/03/2022.

La suddetta determinazione dirigenziale formalizzerà la chiusura del procedimento in oggetto e costituirà titolo abilitativo per l'esecuzione dei suddetti lavori e disporrà l'attuazione delle prescrizioni impartite dai vari Soggetti convocati.

Il provvedimento finale di approvazione verrà trasmesso a Lura Ambiente spa, a Como Acqua srl, al Comune di Cadorago e al Comune di Fino Mornasco e verrà pubblicato all'albo pretorio dell'Ufficio d'Ambito. Tale provvedimento finale conterrà la presente comunicazione e tutti gli allegati citati.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.

Il Responsabile del Servizio
Dott. Simone Belli

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.lgs. 85/2005 e s.m.i.

Allegati:

- A.1.** Enel Distribuzione Spa, nota prot. n. 181555 del 01/03/2022;
- A.2.** 2i Rete Gas Spa, nota prot. n. 25393 del 25/02/2022.

E-DIS-01/03/2022-0181555

Spett.le
UFFICIO D'AMBITO DI COMO
Servizio Tecnico e Pianificazione

PEC:
aato@pec.provincia.como.it

DIS/LOM/UT-CO/TEC

Oggetto: Indizione e convocazione della Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi degli artt. 8 e 14-bis della L. 241/90, per l'acquisizione dei pareri/nulla osta/autorizzazioni relativi al progetto definitivo-esecutivo dell'intervento denominato "Rifacimento e potenziamento tratta fognaria di Via Como, da Via Don Bianchi al confine con Fino Mornasco (CO)", funzionali all'approvazione richiesta dall'art. 158-bis del D.Lgs. 152/2006.

Spett. Ufficio Tecnico,

Con riferimento alla Vs. lettera n.0608.2022-05-220214 pervenutaci il 14/02/2022 e relativa alla Convocazione della Conferenza dei Servizi in oggetto, esprimiamo il nostro nulla osta al progetto.

Vi comunichiamo che in prossimità delle opere in corso di progettazione sono presenti elettrodotti a bassa tensione eserciti a 400 V di nostra proprietà. Questi impianti, che risultano già evidenziati nei vostri elaborati progettuali, a seguito di una precedente azione di coordinamento, potrebbero interferire con le vostre opere.

In ogni caso è indispensabile che gli esecutori dei lavori adottino la massima prudenza in ogni fase dei lavori e specialmente nell'accertamento dell'esatta posizione nel sottosuolo dei cavi interessati. Non possiamo infatti escludere che alterazioni dello stato dei luoghi, intervenute in tempi successivi alla realizzazione dei nostri impianti, destituiscono di precisione le indicazioni, anche planimetriche, da noi fornite: tali indicazioni pertanto debbono considerarsi meramente orientative e fornite al solo scopo di offrire un punto di riferimento alle indispensabili attività preliminari di sondaggio imposte dalle norme di prudenza e di buona tecnica a chi, accingendosi ad opere di scavo, debba accertare l'esatta ubicazione di strutture e impianti sotterranei.

Richiamiamo, pertanto, la Vostra attenzione sulle disposizioni contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e sue successive modificazioni ed integrazioni, che regolamentano la materia della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, ed in particolare:

- sull'art. 83 che vieta l'esecuzione di lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, salvo che si adottino particolari disposizioni che proteggano i lavoratori;

1-2

- sulla tabella 1 dell'allegato IX che definisce i limiti delle distanze minime oltre le quali detti lavori possono essere eseguiti;
- sull'art. 117 che definisce le precauzioni da adottarsi quando sia necessario effettuare lavori in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette.

Vi ricordiamo con l'occasione che nell'eventuale necessità di modificare il tracciato delle nostre linee, dovrà essere formalizzata una richiesta di spostamento impianti, con congruo anticipo, in modo che si possa procedere da parte nostra alla progettazione di dettaglio e ad avviare l'iter autorizzativo per l'acquisizione sia delle autorizzazioni ex LR n. 52/1982 che dei consensi dei privati interessati, oltre che alla valorizzazione economica del contributo a carico del richiedente.

Per qualsivoglia chiarimento in merito Vi chiediamo quindi di contattare il nostro tecnico Sig. Luraschi Sergio rintracciabile al numero 329/2329221.

Cordiali saluti

Roberta Attanzio
Il Responsabile

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da Enel Italia srl e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente.



2iRG\DTGNR\CVA

Lomazzo, 24 Febbraio 2022

Spett.le
UFFICIO D'AMBITO DI COMO
VIA BORGO VICO 148
22100 COMO CO

c.a. Dott.Simone Belli

Trasmessa via PEC

Pec: aato@pec.provincia.como.it

OGGETTO: INVITO ALLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA PER "RIFACIMENTO E POTENZIAMENTO TRATTA FOGNARIA DI VIA COMO, DA VIA DON BIANCHI AL CONFINE CON FINO MORNASCO (CO)".

Facciamo riferimento alla Vostra comunicazione prot.n.2022/639 (0608.2022-08.220214) del 14/02/2022 riguardante l'oggetto, per comunicarVi che la scrivente società, in qualità di gestore del pubblico servizio di distribuzione gas metano, nulla osta all'intervento oggetto della conferenza medesima.

Ciò premesso Vi comunichiamo che non parteciperemo all'incontro in oggetto.

Teniamo tuttavia a precisare che al fine di definire se l'intervento proposto è interferente con i nostri impianti di distribuzione di gas naturale siti in loco, sarà necessario eseguire un coordinamento congiunto. Da tale coordinamento potremmo valutare la presenza di interferenze; in caso affermativo vi sarà trasmesso un preventivo di spesa per la risoluzione delle stesse a nostra cura.

Rimaniamo pertanto a disposizione per eventuali necessità di analisi puntuali su singoli interventi, segnalandoVi sin d'ora che la progettazione dell'eventuale risoluzione dell'interferenza sarà vostro onere.

Restando a disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, con l'occasione porgiamo distinti saluti.

Per eventuali dettagli o ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare **Ing. Dario Palma** – dario.palma@2iretegas.it – **340.2974288**

Cordiali saluti

Sergio Castiglioni
UN PROCURATORE

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da 2i Rete Gas e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente.